

## Zespół ochrony przeciwłukowej GOPk 2 (GOP 1 + GOP2 + TNDC 28401 FA)

### Zastosowanie:

Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów wsporczych typu LWP8-24-S, L08-75-S, PSI 24 RD.

### Skład zespołu:

- ▶ **Rożek GOP 1** montowany na przewód PAS za pomocą zacisku przebijającego izolację.
- ▶ **Rożek GOP 2** o regulowanej długości montowany pod podstawą izolatora.
- ▶ **Zacisk przebijający izolację TNDC 28401 FA\***.

\* Dla linii 30 kV należy zastosować zacisk typu TTDC 45401 FA.



### Przykład zastosowania

