

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### KLIPSA OCHRONNEGO AP

Służy do ochrony elementów nieosłoniętych linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) przed zwarciami spowodowanymi przez gałęzie przesuwające się po przewodach linii PAS.

#### I. Budowa:

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



#### II. Montaż

Nasuń klips na przewód tak, aby znalazł się w odpowiednim wgłębieniu. Klips powinien być umieszczony pionowo. Odległość od nieosłoniętych elementów linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) powinna wynosić ok. 40 cm.

Konstrukcja klipsa umożliwia montaż (demontaż) z ziemi za pomocą drążka izolacyjnego.

