

Zespół ochrony przeciwłukowej GOPk 2 (GOP 1 + GOP 2 + TNDC 28401 FA)

Zastosowanie:

Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów wsporczych typu LWP8-24-S, L08-75-S, PSI 24 RD.

Skład zespołu:

- ▶ **Rożek GOP 1** montowany na przewód PAS za pomocą zacisku przebijającego izolację ①.
- ▶ **Rożek GOP 2** o regulowanej długości montowany pod podstawę izolatora ②.
- ▶ **Zacisk przebijający izolację TNDC 28401 FA***.

* W przypadku linii 30 kV należy zastosować zacisk typu TNDC 45401 FA.



Przykład zastosowania

